



## RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 02/2025 - COREN-DF/PROGER/DL

Processo nº 00232.002151/2024-54

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2025

Resposta ao pedido de esclarecimento apresentado pela CPD - Eletricidade, AR Condicionado e Refrigeração em Geral Ltda., referente ao Pregão Eletrônico nº 90001/2025, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, inclusive compressores, e demais materiais e equipamentos necessários à manutenção, nos aparelhos de ar condicionado instalados no Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, esclarecemos os pontos abaixo discriminados de acordo com informações prestadas pelo Sr. José Moreira Dantas, Fiscal do Processo SEI nº 00232.002151/2024-54, conforme explanado:

#### ESCLARECIMENTO Nº 1

"(...)

*Pergunta: O fornecimento de peças e demais e materiais, compreendem todas as peças e componentes dos aparelhos de ar condicionado, tais como: placas eletrônicas, bombas de remoção de condensados (bomba de dreno), motores ventiladores, serpentinas hélices, turbinas, carenagens, filtros, ou seja, toda e qualquer tipo de peças que compõe, os aparelhos?*

**Resposta:** Sim, compreendem toda e qualquer peças que compõem os aparelhos, conforme item 1- do Edital (SEI nº 0576349)

#### ESCLARECIMENTO nº 2

"(...)

*Pergunta: No momento dos lances, o valor será baseado em 01 ano (12 meses) ou em 04 anos consecutivos (48 meses), ou seja, o valor terá origem dos R\$ 56.760,00 ou R\$ 227.040,00?*

**Resposta:** O lance será baseado nos 04 anos consecutivos (48 meses), com o valor de R\$ 227.040,00.

#### ESCLARECIMENTO nº 3

"(...)

*Pergunta: Nos ambientes climatizados, há ambientes (setores) os quais possuem nas suas dependências equipamentos sensíveis ao calor que devem ter cuidados especiais pela sua complexidade, valor e importância funcional, e por este motivo são setores mais críticos que não podem ficar sem a devida*

*climatização, ou seja, sem interrupção, que funcionam 24 horas por dia, tais como CPD (Centro de Processamento de Dados) e/ou T.I (informática), servidores e entre outros?*

**Resposta:** Sim, no Departamento de Informática (DATA CENTER/SERVIDOR-CPD) encontram-se instalados dois aparelhos de ar condicionado Split COMFEE que funcionam 24 horas por dia.

#### **ESCLARECIMENTO nº 4**

*"(...)*

*Pergunta: Como os serviços são continuados, sem interrupção conforme descrito no referido item, é fundamental um atendimento as demandas de chamados corretivos, isso inclui todos os dias da semana, mesmo sendo em finais de semana e feriado, a noite e de madrugada, já que há setores críticos que funcionam 24 horas por dia?*

**Resposta:** O horário de funcionamento do Coren-DF é das 07 às 18 horas, sendo que o Departamento de Informática é o único setor que fica com aparelhos ligados 24 horas por dia, caso ocorra alguma emergência nos aparelhos de ar condicionado dentro do referido departamento a logística para o atendimento será acordada da melhor maneira para as ambas as partes.

#### **ESCLARECIMENTO nº 5**

*"(...)*

*Pergunta: Os agendamentos das manutenções preventivas mensais nos 02 endereços do COREN-DF (SRTV Sul e em Taguatinga no Alameda Shopping), devido as rotinas de trabalhos dos servidores do COREN-DF, permite que as manutenções sejam feitas durante a semana em horário comercial?*

**Resposta:** A manutenção preventiva no Coren-DF localizado no endereço CSB 02 Lote 01/04 Torre B, Salas 231 e 233 Edifício Alameda Tower, Taguatinga - DF poderá ser agendada para o horário comercial e no endereço Setor de Rádio e TV Sul, Quadra 701, Ed. Palácio da Imprensa, 5º andar, Brasília – DF o agendamento será sempre aos sábados no período da manhã.

#### **ESCLARECIMENTO nº 6**

*"(...)*

*Pergunta: Os agendamentos das manutenções preventivas mensais nos 02 endereços do COREN-DF (SRTV Sul e em Taguatinga no Alameda Shopping), devem serem executados no mesmo dia, ou podem serem feitas em dias diferentes?*

**Resposta:** Poderão ser executados em dias diferentes.

#### **ESCLARECIMENTO nº 7**

*"(...)*

*Pergunta: Como algumas das tubulações de cobre dos aparelhos são extensas (longas), os custos dos gases refrigerantes R-22 e R-410, bem como os demais gases, estão incluídos no valor da licitação?*

**Resposta:** Sim, os custos dos gases refrigerantes R- 22 e R-410A estão incluídos no valor da licitação.

## ESCLARECIMENTO nº 8

"(...)

*Pergunta: O sistema de dreno que recebe a água de condensação dos aparelhos de ar condicionados, estão compreendidos na referida manutenção, ou seja, será de responsabilidade da empresa a manutenção desse sistema?*

**Resposta:** Sim, será de responsabilidade da empresa a manutenção desse sistema de dreno.

## ESCLARECIMENTO nº 9

"(...)

*Pergunta: Algum dos aparelhos são INVERTER?*

**Resposta:** Não, nenhum aparelho é INVERTER.

**ELAINE PEREIRA DE AZEVÊDO**

**Portaria Coren-DF nº 226/2024**



Documento assinado eletronicamente por **ELAINE PEREIRA DE AZEVEDO - Matr. 0000001-4, Chefe do Departamento de Licitação**, em 13/02/2025, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0595496** e o código CRC **89F8A73A**.